

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N°: 2101V1001362B

Valable jusqu'au : 23/03/2031

Type de bâtiment : Maison individuelle

Année de construction : Après 2006

Surface habitable : 120,00 m²

Date : 24/03/2021 Date de visite : 24/03/2021

Diagnosticteur : M. Bekrar

115 LE PRE SABOTIER 01120 PIZAY

Numéro certification : 00148

Signature :



Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	Détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Gaz naturel : 10366 kWh _{EF}	10366 kWh _{EP}	606,36 €
Eau chaude sanitaire	Gaz naturel : 2871 kWh _{EF}	2871 kWh _{EP}	167,93 €
Refroidissement			
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Gaz naturel : 13236 kWh _{EF}	13236 kWh _{EP}	1008,30 € Abonnements compris

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Consommation conventionnelle : 110,3 kWh_{EP}/m².an

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 25,8 kg éqCO₂/m².an

sur la base d'estimations au logement


Logement économe



Logement

110,3
kWh_{EP}/m².an

Faible émission de GES



Logement

25,8
kg éqCO₂/m².an

Forte émission de GES

Logement énergivore